



C/ Calvo Sotelo, 9-Bajo  
13630-Socuéllamos

REF. IRC/Socuéllamos, a 18 de mayo de 2026 - Análisis:9315192

**EXCMO. AYUNTAMIENTO  
SOCUÉLLAMOS**

Socuéllamos, a 18 de mayo de 2026

ASUNTO:

**INFORMES DE ANALÍTICA**

Adjuntamos remitimos informes de analítica de agua potable según el RD 03/2023

| ANÁLISIS |             |     | TIPO MUESTRA |
|----------|-------------|-----|--------------|
| 9315192  | SOCUÉLLAMOS | RED | CONTROL RED  |

OBSERVACIONES:

•

Todo lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

Atentamente:

Fdo: Jefe de Servicio  
(Antonio Domínguez Guiu)

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 4672755

**ANÁLISIS Nº:** 9315192

**MUESTRA REMITIDA POR:** AQUONA ALBACETE (SOCUELLAMOS)

**DOMICILIO:** C/ IRIS, 5

**POBLACION:** 02005-ALBACETE

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** Red Pº Calvo Sotelo, 9. Socuéllamos

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 500mL(1), Plástico estéril 500mL (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)(1), Tubo 15 mL(1), Tubo 15 mL (HNO<sub>3</sub>)(1),  
conteniendo agua de consumo

**FECHA RECEPCIÓN:** 12/05/2026

**FECHA FINALIZACIÓN:** 18/05/2026

**Análisis realizado por LABAQUA, S.A.U. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:**

Fecha inicio análisis 12/05/2026.

| PARÁMETROS                        | MÉTODOS                        | RD 3/2023 | RESULTADOS   | UNIDADES                |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| <b>Caracteres organolépticos</b>  |                                |           |              |                         |
| Color                             | PE-COR-006                     |           | < 4 ± 12%    | mg/L Pt/Co              |
| * Olor                            | PE-COR-089                     |           | 1            | Ind. de dil.            |
| * Sabor                           | PE-COR-090                     |           | 1            | Ind. de dil.            |
| Turbidez                          | PE-COR-003                     | 4         | < 0.2 ± 18%  | UNF                     |
| <b>Caracteres Físico-Químicos</b> |                                |           |              |                         |
| Amonio                            | MAD-E-PE-0003                  | 0.50      | < 0.05 ± 12% | mg/L                    |
| Cloro residual libre              | PE-COR-009                     | 1.0       | 0.47 ± 13%   | mg/L                    |
| Conductividad a 20°C              | PE-COR-002                     | 2500      | 885 ± 7.9%   | µS/cm                   |
| Dureza                            | PE-COR-023                     |           | 308.3 ± 13%  | mg CaCO <sub>3</sub> /L |
| Calcio                            | PE-COR-023                     |           | 99 ± 12%     | mg/L                    |
| Magnesio                          | PE-COR-023                     |           | 15 ± 12%     | mg/L                    |
| pH                                | PE-COR-001                     | 6.5-9.5   | 7.4 ± 0.1    | U. pH.                  |
| <b>Aniones</b>                    |                                |           |              |                         |
| Nitratos                          | PE-COR-024                     | 50        | 28.9 ± 13%   | mg/L                    |
| <b>Caracteres microbiológicos</b> |                                |           |              |                         |
| Bacterias coliformes              | UNE-EN-ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 0         | 0            | u.f.c./100 mL           |
| Enterococos                       | UNE-EN ISO 7899-2:2001         | 0         | 0            | u.f.c./100 mL           |
| <i>Escherichia coli</i>           | UNE-EN-ISO 9308-1:2014/A1:2017 | 0         | 0            | u.f.c./100 mL           |
| Microorganismos aerobios a 22°C   | UNE-EN-ISO 6222:1999           | 100       | 1            | u.f.c./mL               |

### # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

**FECHA DE TOMA:** 11/05/2026

### OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.  
Resultados en microbiología: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.  
Microorganismos aerobios a 22°C: Siembra en profundidad en placa de agar de extracto de levadura. Incubación a 22 °C durante 68 horas.

Los apartados señalados con el símbolo # corresponde a información suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información, ni se encuentra amparada por el alcance de acreditación. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió y sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

\* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

**DATOS GENERALES****INFORME Nº:** 4672755

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de entidad certificadora.

Emitido en Madrid, 18 de Mayo de 2026